

## PEK-FB

### Allgemeines

Für alle Lieferungen und Leistungen der Franz Schuck GmbH gelten, auch für alle zukünftigen Geschäfte, ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unseres Unternehmens. Diese sind im Internet unter [www.schuck-armaturen.de](http://www.schuck-armaturen.de) abrufbar. Auf Wunsch lassen wir Ihnen diese auch gerne zukommen.

Von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Regelungen, insbesondere in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners, gelten nur im Falle schriftlicher Bestätigung durch die Franz Schuck GmbH.

1. Der Einbau darf nur durch geschultes Personal erfolgen.
2. Bitte prüfen Sie die Teile nach Erhalt auf eventuell aufgetretene Transportschäden. Nur einwandfrei Teile dürfen eingebaut werden.
3. Bei Anlieferung und Montage der Armatur, diese auf Verschmutzungen untersuchen und gegebenenfalls entfernen.
4. Vor der Verschweißung muss der PEK-FB entsprechend der vorgesehenen Betätigung und Leitungsführung ausgerichtet werden.
5. Anschweißende wird, nach den allgemein gültigen Vorschriften (DVS 2207, 2208 und DIN 16932) für das Verschweißen von PE- HD- Rohren, vorbereitet.
6. Bei Montage der Schaltverlängerung, die Schaltstange mit einem geeigneten Sicherungssplint im Schaltknauf des PEK-FB fixieren.
7. Die Schaltverlängerung axial und spannungsfrei zum Schaltknauf ausrichten.
8. **Hinweis:** Im Lieferumfang ist die Bodenplatte *nicht* enthalten. Sie kann jedoch auf Wunsch zusätzlich bestellt werden!!



#### **Vertrieb in Österreich:**

#### **BAMMER Handels GmbH**

Armaturen u. Pipelinezubehör  
A-3003 Gablitz  
Linzer Straße 89-91  
office@bammer-gmbh.at  
www.bammer-gmbh.at  
Tel.: 02231 / 62640-0  
Fax: 02231 / 62640-50